

「快报 风险消息」是面向在中国设立企业的客户所发布的风险信息杂志《中国风险消息》的速报版。

2022 年 9 月 27 日

2022 年国庆假期 安全事故防范

国庆长假期间，工厂内部人员较少，往往容易成为盗窃者进行盗窃的时期。此外，如果发生火灾等紧急事故，人员迅速对应也存在困难。本期的风险快报从消防安全、车间、仓库、配电、防盗几个方面的检查要点加以概括，希望贵司能从防患于未然的角度考虑，提前做好必要的应对措施。

消防安全检查要点

检查项目		是(√) 否(×)	
1	消防控制室应 24 时有人值班 (每班至少 2 人)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	制订有长假期间的防火巡查制度。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	室外消防车道未被占用、堵塞。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	观察消防水池、高位水箱的液位计，确保有效水位。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	消防泵控制柜设置在“自动启动”状态。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	灭火器设置在明显和便于取用的地方	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	消火栓栓口和管道没有锈蚀渗水的现象。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	火灾报警联动控制主机运行正常 (无故障、屏蔽信号)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	假期内维修施工作业，严格执行动火作业审批和现场监督。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	制作节假日安全事故应急预案和应急联络方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

车间内检查要点

检查项目		是(√) 否(×)	
1	不使用时，彻底关闭易燃气体 (LPG/LNG) 供气管道阀门。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	可燃气体泄漏探测器确保处于持续监控状态。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	现场使用的少量化学品存放到化学品柜内保管。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4	各类钢瓶用链条进行围护。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	清理车间内危废垃圾桶（含油抹布、铝屑、空容器瓶等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	不使用的设备或车间，关闭总电源（包括办公室电脑、饮水机、空调、风扇等）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	车间的门窗无破损，关闭无需开启的门窗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	各类给排水管道、阀门无渗漏。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	拔出车间内的临时接线板或设备的插头。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	配电柜前 1 米范围内不堆放可燃物	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仓库检查要点

检查项目		是(√) 否(×)	
1	禁止在普通仓库内存放危险化学品，应将其转移至危险化学品库内保管。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	对液体类货物是否存在泄漏进行检查；其应与固体类货物分库存放。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	在通道上、消防设施前禁止堆放货物。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	货物与门、窗、墙壁以及立柱的间距符合相关标准的要求。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	检查货物堆放的稳固度和限高堆放。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	叉车、堆高机等应停放在指定位置，无人时禁止在室内进行充电。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

配电房检查要点

检查项目		是(√) 否(×)	
1	对配电柜实施测温点检。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	对配电柜内的电缆、接线端子等的外观实施目视点检。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	对电容补偿柜内的电容是否存在鼓包、漏液进行确认。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	每日对变压器的温度进行观测并记录。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	配电房内没有摆放可燃物（纸箱、衣物、废品等）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	在配电房入口处设置挡鼠板。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	地下沟槽无积水现象。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

防盗检查要点

检查项目		是(√) 否(×)	
1	不使用的车间关闭上锁。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	公司里现金及贵重物品应保管在“保险箱”内。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	检查厂区的防盗硬件设备，比如监控探头录像功能、红外线感应器是否正常运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	最近的公安派出所/保安关联公司的联络方法应让保安人员熟知。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	清除工厂周边的杂草杂物，防止偷盗者藏匿，以及恶意纵火案件。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

七天长假期间是需要企业更加注重安全防范的时期，为了确保工厂度过愉快的假期，希望以上的检查要点能够对贵司有所裨益，提前祝愿贵司度过一个安全的国庆佳节！

完

执笔：瑛得管理咨询（上海）有限公司 咨询部 高级经理 杨奥

瑛得管理咨询（上海）有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司，主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

< 联系方式 >

瑛得管理咨询（上海）有限公司（日本表述：インターリスク上海）
上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 34 层 T10 室-2
TEL:+86-(0)21-6841-0611（总机）



瑛得管理 公众号